

**Leistungsverzeichnis für Fassadenverkleidung mit
"Assulo Schiefer"
Seite 1 von 5**

Lfd.- Nr	Einheit	Beschreibung <u>Bauvorhaben:</u>	Preis je Ein- heit	Gesamtpreis
		<p>Allgemeine Vertragsgrundlagen sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Leistungsbeschreibung 2. Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks, hier: Fachregeln für Dachdeckungen mit Schiefer und Fachregeln für Außenwandbekleidungen mit Schiefer herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) in seiner neuesten Ausgabe. 3. Besondere Vertragsbedingungen: Die Gerüststellung erfolgt bauseits. Für die Materialien wird Lagerplatz zur Verfügung gestellt. Alle zur Verwendung kommenden Holzteile müssen trocken und nach DIN 68 800 imprägniert sein. Alle Eisenteile müssen mindestens feuerverzinkt sein, wenn nicht sogar Vollkupfer bzw. nichtrostender Stahl (V4A Werkstoff Nr. 1.4571) vorgeschrieben ist. 4. VOB Teil C DIN 18 338 5. VOB Teil B "Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen". 6. <u>Zur Verwendung kommender Naturschiefer</u> Alle Dach- und Wandflächen werden mit Naturschiefer Qualität "Assulo-Schiefer Grube A1 oder Grube A7" eingedeckt. Eine Prüfung nach neuen „Europäischen Normen“ (DIN EN 12326-1) mit den Prüfergebnissen A1, S1 und T1 muß vorliegen. Des weiteren wird vom Hersteller/Lieferant eine 5-Jahres-Garantie bei nachgewiesenen Funktionsmängeln gefordert, die für die Kosten der Ab-, Eindeckung und Folgekosten eintritt. <p>Alternativangebote sind zulässig, wenn der Nachweis der Gleichwertigkeit zur Assulo-Schieferqualität erbracht wird. Sie werden aber nur dann gewertet, wenn die im Hauptangebot verlangte Qualität und Deckart angeboten wird. Die Gleichwertigkeit zu Assulo-Schiefer ist des weiteren mit folgenden Kriterien zu belegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Material muß frei sein von übermäßigen, schädlichen metallischen Einschlüssen, die zu optischen Beeinträchtigungen führen können oder die Lebensdauer reduzieren - der Kalk- und Kohlenstoffgehalt muß gering sein, damit der Ausbleich- und Verwitterungsprozeß nicht frühzeitig beginnt; CaCO₃-Gehalt soll ca. 1 % nicht übersteigen 		

**Leistungsverzeichnis für Fassadenverkleidung mit
“Assulo Schiefer”
Seite 2 von 5**

Lfd.- Nr	Einheit	Beschreibung <u>Bauvorhaben:</u>	Preis je Ein- heit	Gesamtpreis
		<p>- Nachweis einer mindestens 30-jährigen Langzeiterfahrung in der Bundesrepublik</p> <p>- es dürfen nur Schiefer einer Farb- und Gesteinsqualität verarbeitet werden. Vorlage von Materialproben</p> <p>- Angabe von größeren Referenzobjekten ab ca. 1000 qm im gesamten Bundesgebiet als Nachweis für die Leistungsfähigkeit der Grube</p> <p>- Produktdatenblatt für Schiefer, herausgegeben und aufgestellt vom ZVDH in seiner neuesten Ausgabe.</p> <p>“Assulo-Schiefer” ist bei der Firma Theis-Böger, Ringstraße 23 in 55626 Bundenbach oder im Bedachungsfachhandel zu beziehen.</p>		

**Leistungsverzeichnis für Fassadenverkleidung mit
"Assulo Schiefer"
Seite 3 von 5**

Lfd.- Nr	Einheit	Beschreibung Bauvorhaben:	Preis je Ein- heit	Gesamtpreis
1.	ca.	qm vorhandene Fassadenschalung mit einer Lage V 13 besandet vordecken. Nähte und Stöße mindestens 4 cm überdeckt. Befestigung mit verzinkten Dachpappstiften. f.d.qm.....		
2.	ca.	qm Wandfläche mit „Assulo-Schiefer Grube A1 oder Grube A7“, in altdeutscher Deckung mit normalem Hieb, Sortierung 1/16-1/64 gemäß den Fachregeln des ZVDH eindecken. Eindeckung ohne Gebindesteigung. Höhenüberdeckung mindestens 4 cm. Befestigung mit mind. 3 Stück verzinkten Schieferstiften 2,8/32 mm pro Stein. f.d.qm.....		
3.	ca.	<u>Alternativ</u> qm Wandfläche mit „Assulo-Schiefer Grube A1 oder Grube A7“, in Schuppendeckung, Format 24/19, gemäß den Fachregeln des ZVDH eindecken. Eindeckung ohne Gebindesteigung. Höhenüberdeckung mindestens 4 cm. Befestigung mit mind. 3 Stück verzinkten Schieferstiften 2,8/32 mm pro Stein. f.d.qm.....		
4.	ca.	<u>Alternativ</u> qm Wandfläche mit „Assulo-Schiefer Grube A1 oder Grube A7“, in deutscher Deckung (Bogenschnittdeckung), Format, mit der erforderlichen Höhen und Seitenüberdeckung, gemäß den Fachregeln des ZVDH eindecken. Eindeckung ohne Gebindesteigung. Befestigung mit mind. 3 Stück verzinkten Schieferstiften 2,8/32 mm pro Stein. f.d.qm.....		
5.	ca.	m Fußgebände, als gegenläufiges Gebinde eindecken. Als Zulage zu Pos. 2. f.d.m.....		
6.	ca.	m Firstabschlußgebände, als aufgelegte Firstdeckung, als gegenläufiges Gebinde, Firststeine im Überdeckungsbereich versetzt befestigt, gemäß den vom ZVDH aufgestellten Schieferfachregeln eindecken. Als Zulage zu Pos. 2. f.d.m.....		
		Übertrag		

**Leistungsverzeichnis für Fassadenverkleidung mit
"Assulo Schiefer"
Seite 4 von 5**

Lfd.- Nr	Einheit	Beschreibung <u>Bauvorhaben:</u>	Preis je Ein- heit	Gesamtpreis
		Übertrag		
7.	ca.	m Anfang- und / oder Endort an den geraden oder schrägen Ortanten als eingebundener Ort gemäß den vom ZVDH aufgestellten Schieferfachregeln eindecken. Anfangort mit rundem Rücken und Stichstein, falls erforderlich mit Zwischenstein. Endort als Doppelort. Als Zulage zu Pos. 2. f.d.m.....		
8.	ca.	<u>Alternativposition</u> m Anfang- und / oder Endort an den geraden oder schrägen Ortanten als aufgelegter Ort gemäß den vom ZVDH aufgestellten Schieferfachregeln eindecken. Als Zulage zu Pos. 2. f.d.m.....		
9.	ca.	m Pfosten zwischen den Fenstern, mit einer Breite bis ca. 35 cm, als aufgelegten Ort eindecken. Als Zulage zu Pos. 2. f.d.m.....		
10.	ca.	m gegenläufiges Gebinde, als optische Trennung der Etagen, in Höhe der Geschossdecke eindecken. Als Zulage zu Pos. 2. f.d.m.....		
11.	ca.	<u>Alternativposition</u> m Kettengebinde, mit „Assulo-Schiefer“, als optische Trennung der Etagen, wie vor, gemäß Fachregel für Außenwandbekleidung des ZVDH, Ausgabe September 1999 Abb. 25-28 eindecken. Als Zulage zu Pos. 2. f.d.m.....		
12.	ca.	<u>Alternativposition</u> m Kettengebinde, mit „Monte Color Schiefer“ in den Farben schilfgrün und purpurrot, als optische Trennung der Etagen, wie vor, gemäß Fachregel für Außenwandbekleidung des ZVDH, Ausgabe September 1999 Abb. 25-28 eindecken. Als Zulage zu Pos. 2. f.d.m.....		
		Übertrag		

**Leistungsverzeichnis für Fassadenverkleidung mit
"Assulo Schiefer"
Seite 5 von 5**

Lfd.- Nr	Einheit	Beschreibung <u>Bauvorhaben:</u>	Preis je Ein- heit	Gesamtpreis
		Übertrag		
13.	ca.	<u>Eventualposition</u> Stück Ornamentdeckung Rosette, gemäß Fachregel für Außenwandbekleidung mit Schiefer, Ausgabe September 1999, Abb. 24, Durchmesser ca. 70-80 cm, in die Wanddeckung mit einbinden. Als Zulage zu Pos. 2. f.d.stück.....		
14.	ca.	<u>Eventualposition</u> Stück Ornamentdeckung Taubenpaar, gemäß Fachregel für Außenwandbekleidung mit Schiefer, Ausgabe September 1999, Abb. 23, Abmessung ca. 1,00/1,00 m, in die Wanddeckung mit einbinden. Als Zulage zu Pos. 2. f.d.stück.....		
15.	ca.	<u>Eventualposition</u> Stück bauseits gelieferte Blitzableiterstützen gemäß Angabe einbauen. f.d.St.....		
16.	ca.	qm Walzblei, 1,25 mm stark für diverse Anschlüsse (z. B. Halter der Satellitenschüssel etc.) auf Nachweis liefern und einbauen. f.d.qm.....		
17.	ca.	Stunden eines Facharbeiters auf Nachweis für unvorhergesehene Arbeiten. f.d.Std.....		
18.	ca.	Stunden eines Helfers, sonst wie vor. f.d.Std.....		
		Summe		
		+ MwSt		
		Gesamtsumme		